

MONSIEUR LE PRESIDENT  
 SEPASE  
 SIEGE SOCIAL ET SERVICES ADM.  
 77 rue des Longues des Plesses  
 27160 BRETEUIL SUR ITON

Evreux, le 19 juin 2025

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### SEPASE

Prélèvement	00171106	Prélevé le :	jeudi 17 avril 2025 à 13h45
Unité de gestion	SEPASE (UGE 0169)	par :	LABEO ML
Installation	BOURTH CHAISEDIEU (UDI 000343)	Type visite :	D1
Point de surveillance	LE MINERAI (HAMEAU) (S 000000756)	Type d'eau :	T
Commune	BOURTH	Motif :	contrôle sanitaire
Localisation exacte	Rue du Minerav		

#### Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,48 NFU				2,00
Température de l'eau	14,1 °C				25,00
Conductivité à 25°C	459 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,7 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,09 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,10 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

#### Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127

Code SISE de l'analyse : 00174246

Référence laboratoire : U25.3537-1-1

##### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	20 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		

##### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	9,88 mg/L		50,00		

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00171106)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation  
 Signé  
 L'ingénieur d'études sanitaires  
 Marie-Pierre GUYONNET