

MONSIEUR LE PRESIDENT
SEPASE
SIEGE SOCIAL ET SERVICES ADM.
77 rue des Longues des Plesses
27160 BRETEUIL SUR ITON

Evreux, le 3 août 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SEPASE

Prélèvement 00176572
Unité de gestion SEPASE (UGE 0169)
Installation LE SOUCHET (TTP 000780)
Point de surveillance CHATEAU D'EAU DU SOUCHET (P 0000001010)
Commune BOURTH
Localisation exacte ROBINET SORTIE RESERVOIR

Prélevé le : mardi 30 juin 2026 à 10h30
par : LABEO ML
Type visite : AU
Type d'eau : T1
Motif : suivi renforcé

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	0,46 NFU				2,00
Température de l'eau	15,4 °C				25,00
Conductivité à 25°C	478 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,28 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,30 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PEST

Code SISE de l'analyse : 00179712

Référence laboratoire : U26.6604-1-1

MÉTABOLITES PERTINENTS

Chlorothalonil R417888 0,022 µg/L

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

Terbutylazine métabolite LM6 0,023 µg/L

Chlorothalonil-4-hydroxy <0,020 µg/L

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

Chlorothalonil R471811 0,169 µg/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00176572)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET